



ООО «УПЦ Самаргосэнергонадзора»
443035, г. Самара, ул. Минская, 25
Испытательная лаборатория
Свидетельство о регистрации электролаборатории
№ 53-048-22 от 17 ноября 2022г.
Тел: 8 (846) 269-15-26
www.safety63.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Протокол № УПУТ-015481 (1)

от 7 июня 2024 г.

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

(наименование средства защиты)

№ 1 в количестве 1 пар.
принадлежащие

(наименование организации)

испытаны напряжением переменного тока частотой 50 Гц:
изолирующие части 6 кВ в течение 1 мин.

№	Ток утечки, мА (левая)	Ток утечки, мА (правая)
1	2,2	2,2

Нормативные документы: «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», ГОСТ 15152-69.

Измерения и испытания проведены на установке БУ-УИ-70-С3, зав.№ 29, дата поверки 03.05.2023 г.

Заключение: средства защиты соответствуют требованиям нормативных документов.

Дата следующего испытания 7 июля 2024 г.

Испытания провел _____
(подпись)

Комаров С.С.
(фамилия, и., о.)

Начальник ЭТЛ _____
(подпись)

Абакумов И.И.
(фамилия, и., о.)